



JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (IBU PEJABAT)
(KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA)
ARAS 2, 3 & 4, BLOK D3, PARCEL D
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62502 WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA

Telefon : 03-88865000

Faks : 03-88892339

e-mail: jkkp@dosh.gov.my

REKOD PEMERIKSAAN PEMASANGAN DAN UJIAN KEBOCORAN SISTEM PAIP GAS
ASLI DARI STESEN MEMETER KE ALAT PEMBAKAR

1. Rujukan : JKKP IS 127 / 453 / 6 -
2. Kedudukan :
3. Kontraktor :
4. Pembekal Gas :
5. Perihal Ujian : Pemeriksaan Pemasangan Dan Ujian Kebocoran
 - i. Tarikh :
 - ii. Jenis Ujian : - Sistem paip selepas `sales station` sehingga alatatur peringkat kedua, 345kPa (50psi) selama sejam. ()

- Sistem paip selepas alatatur peringkat kedua 69kPa (10psi) selama sejam. ()

- Ujian `Holiday` pada pembalut pencegah karatan pada 8000V. ()
6. Keputusan:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

7. Teguran:

i. Sila sediakan tanda arah/fasa gas pada ke semua sistem paip. ()

ii. Sila sediakan rekod pemeriksaan sistem paip di mana ujian mengesan kebocoran hendaklah dilakukan sekurang-kurangnya dua minggu sekali. ()

.....
.....
.....

8. Disaksikan oleh:

i. Pembekal Gas: ii. Kontraktor :

.....
.....

Nama: Nama:

T/Tangan: T/Tangan:

iii. Pemunya: iv. Penduduk:

.....
.....

Nama: Nama:

T/Tangan : T/Tangan :

9. Pemeriksa Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan:

i. T/Tangan :

ii. T/Tangan :

NOTA:

SILA HANTARKAN PENGESAHAN BERTULIS KE JABATAN INI APABILA KESEMUA TEGURAN DI ATAS TELAH DILAKUKAN. KEBENARAN MENGENDALI TIDAK AKAN DIKELUARKAN SEHINGGA PENGESAHAN TERSEBUT DITERIMA OLEH JABATAN. SILA ALAMATKAN SURAT-MENYURAT ANDA KE ALAMAT JKPP YANG BERKENAAN.