



**JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (IBU PEJABAT)  
(KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA)  
ARAS 1, 3, 4 & 5, BLOK D4, PARCEL D  
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN  
62502 WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA**

**Telefon : 03-88865000**

**Faks : 03-88892339**

**e-mail: [jkkp@dosh.gov.my](mailto:jkkp@dosh.gov.my)**

**REKOD PEMERIKSAAN PEMASANGAN DAN UJIAN KEBOCORAN SISTEM PAIP GAS  
ASLI DARI STESEN MEMETER KE ALAT PEMBAKAR**

1. Rujukan : JKKP IS 127 / 453 / 6 -
2. Kedudukan :
3. Kontraktor :
4. Pembekal Gas :
5. Perihal Ujian : Pemeriksaan Pemasangan Dan Ujian Kebocoran
  - i. Tarikh :
  - ii. Jenis Ujian : - Sistem paip selepas `sales station` sehingga alatatur  
Peringkat kedua, 345kPa (50psi) selama sejam. ( )  
  
- Sistem paip selepas alatatur peringkat kedua  
69kPa (10psi) selama sejam. ( )  
  
- Ujian `Holiday` pada pambalut pencegah karatan pada  
8000V. ( )

5. Keputusan:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

7. Teguran:

- i. Sila sediakan tanda arah/fasa gas pada kesemua system paip. ( )
- ii. Sila sediakan rekod pemeriksaan system paip di mana ujian mengesan kebocoran hendaklah dilakukan sekurang-kurangnya dua minggu sekali. ( )

.....  
.....  
.....

8. Disaksikan oleh:

- i. Pembekal Gas: .....
- ii. Kontraktor : .....

.....  
.....  
.....  
Nama: ..... Nama: .....  
T/Tangan: ..... T/Tangan: .....

- iii. Pemunya: .....
- iv. Penduduk: .....

.....  
.....  
.....  
Nama: ..... Nama: .....  
T/Tangan : ..... T/Tangan : .....

9. Pemeriksa Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan:

- i. .... T/Tangan : .....
- ii. .... T/Tangan : .....

NOTA:

SILA HANTARKAN PENGESAHAN BERTULIS KE JABATAN INI APABILA KESEMUA  
TEGURAN DI ATAS TELAH DILAKUKAN. KEBENARAN MENGENDALI TIDAK AKAN  
DIKELUARKAN SEHINGGA PENGESAHAN TERSEBUT DITERIMA OLEH JABATAN. SILA  
ALAMATKAN SURAT-MENYURAT ANDA KE ALAMAT JKPP YANG BERKENAAN.