

**MAKLUMAT UNTUK PERMOHONAN REKABENTUK PENGANDUNG TEKANAN  
TAK BERAPI (IMPORT)**

**Garis Pusat Dalam (inci) x Tekanan Rekabentuk (psig) > 3000psig-inci**

**MAKLUMAN**

- i. Sebarang permohonan yang tidak lengkap akan ditolak. Kategori permohonan tidak lengkap adalah tiada surat permohonan, pelan rekabentuk, pengiraan rekabentuk atau Laporan Data Pembuat dikemukakan.

**PERMOHONAN BARU**

1. Surat permohonan hendaklah daripada **pembekal, pengimport, juru perunding atau pemunya**. Surat tersebut hendaklah menggunakan kepala surat pemohon dan dialamatkan kepada Ketua Pengarah.
  - i. Sila nyatakan lokasi ujian hidrostatik di Malaysia dan lokasi pemasangan pengandung tekanan tak berapi dalam surat permohonan.
2. Dokumen – dokumen yang mesti dilampirkan semasa membuat permohonan adalah seperti berikut:
  - i. **Pelan rekabentuk perlu dilengkapi dengan maklumat minima sepertimana yang ditunjukkan dalam contoh Pelan Rekabentuk (Lampiran)** dan termasuklah:
    - a. Dimensi utama.
    - b. Keterangan kimpalan.
    - c. Keterangan kedudukan lubang dan servisnya.
    - d. Butir-butir berkenaan dengan spesifikasi bahan.
    - e. Data teknikal seperti tekanan dan suhu rekabentuk, tekanan dan suhu operasi, tekanan ujian, kod rekabentuk, media, isipadu, *corrosion allowance*, faktor kimpalan, *flange rating* dan sebagainya.
    - f. Keterangan lukisan berkaitan dengan komponen dan kimpalan termasuk rujukan atau konfigurasi hendaklah dinyatakan dalam lukisan kejuruteraan.
    - g. Kedudukan peranti keselamatan yang utama seperti tolok tekanan dan injap keselamatan.
    - h. Maklumat-maklumat lain (jika diperlukan).

**Pelan rekabentuk perlu disahkan oleh pembuat dan Badan Kuasa Memeriksa yang diiktiraf oleh Jabatan.**

- ii. **Pengiraan rekabentuk** atau analisis (FEA) hendaklah dilaksanakan mengikut kod rekabentuk terkini yang diiktiraf oleh Jabatan serta **disahkan oleh pembuat dan Badan Kuasa Memeriksa yang diiktiraf oleh Jabatan**.
- iii. **Laporan Data Pembuat** yang mengandungi maklumat-maklumat berkenaan bahan-bahan yang digunakan, laporan ujian dan pemeriksaan yang dijalankan dan perlu **disahkan oleh pembuat dan Badan Kuasa Memeriksa yang diiktiraf oleh Jabatan**.

- iv. Setiap dokumen yang dikemukakan mestilah di dalam **Bahasa Malaysia atau Inggeris**.  
Sebarang terjemahan yang dibuat hendaklah dilakukan oleh pembuat, Badan Kuasa Memeriksa yang diiktiraf oleh Jabatan atau Institusi terjemahan yang diiktiraf.
- v. Maklumat-maklumat lanjut mengenai perkara-perkara di atas dan lain-lainnya bolehlah dirujuk dari Peraturan-peraturan (Dandang Setim dan Pengandung Tekanan Tak Berapi) Kilang dan Jentera 1970 dan Akta Kilang dan Jentera 1967.

Catatan :

- a. Rekabentuk, fabrikasi, pemeriksaan dan ujian terhadap pengandung tekanan tak berapi hendaklah mengikut koda rekabentuk yang terkini dan koda rekabentuk yang diiktiraf oleh Jabatan.